

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»
Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану
Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Приміщені навчального корпусу інституту туризму і менеджменту
державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» по вул.Галицька 201,корпус Д, м.Івано-
Франківськ

Замовлення № 20/07/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 20 липня 2016 року проведена експертиза протипожежного стану приміщені навчального корпусу інституту туризму і менеджменту державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Галицька 201, корпус Д, м.Івано-Франківськ

Характеристика об'єкту: учебний корпус ступінь ризику високий
конструктивні елементи будівлі: стіни - цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") ІІІ -я ступень вогнестійкості

загальна площа 12614,1 кв.м

кількість поверхів 12, наявність підвальних приміщень немає наявність горищ немає
система електроосвітлювання відповідно ПУЕ

система опалення: водяне (центральне)

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – згідно норм
під'їздів – згідно норм

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.

Первинні засоби пожежогасіння - вогнегасники ВП-5 – 36,

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – внутрішні пожежні крані відсутні

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання 4 пожежних гідранти

Забезпечені виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі не виявлено.

Рекомендовано до виконання прописів органів ДСНС.

Експертизу провів

Директор

Зварич І.Г.

Новак Ю.М.

