

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МОНТАЖНО-ПРОЕКТУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕОНА»

Ліцензія на проведення оцінки протипожежного стану

Серія АЕ № 184213 термін дії необмежений

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з питань оцінки протипожежного стану

Примішень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по
вул.Шевченка 14 м.Івано-Франківськ

Замовлення № 10/11/2016

Замовник: державний вищий навчальний заклад «Ірикарпатський
національний університет ім. Василя Стефаника»

Івано-Франківськ – 2016

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК протипожежного стану об'єкту

Мною, експертом з питань оцінки протипожежного стану Зварич Іваном Георгійовичем 10 листопада 2016 року проведена експертиза протипожежного стану приміщень навчальних корпусів державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» по вул. Шевченка 14 м.Івано-Франківськ

Характеристика об'єкту: учбовий корпус ступінь ризику високий
конструктивні елементи будівлі: стіни- цегла, перегородки - цегла, перекриття: залізобетон

ступінь вогнестійкості (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва") III -я ступень вогнестійкості

загальна площа 893,4 кв.м

кількість поверхів 2 система електроосвітлювання відповідно ПУЕ

Наявність на території об'єкта нерухомості проїздів – згідно норм

під'їздів – згідно норм

Відповідність шляхів евакуації протипожежним вимогам будівельних норм шляхи евакуації відповідають діючим вимогам будівельних норм та правил

Тип протипожежних перешкод (відповідно до ДБН В 1.1.7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єкта будівництва") – протипожежні перешкоди відповідають до ДБН В 1.1.7-2002.

Відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства – протипожежні розриви відповідають вимогам законодавства.

Первинні засоби пожежогасіння - вогнегасники ВП-5 –12.

Наявність внутрішнього протипожежного водогону – внутрішні пожежні крани відсутні

Наявність зовнішнього протипожежного водопостачання 3 пожежних гідранти

Забезпечено виконання заходів протипожежної безпеки.

Проведеною експертизою протипожежного стану грубих порушень вимог діючих протипожежних норм та правил, що можуть спричинити виникнення пожежі або перешкодити евакуації людей при пожежі не виявлено.

Рекомендовано до виконання приписів органів ДСНС.

Експертизу провів

Директор



Зварич І.Г.

Новак Ю.М.

10.11.2016 р.